



Wasseranalyse

Parameter	Ergebnis		Einheit	Grenzwert
	Weitersdorf	Alte Veste		
Calcium	85	53	mg/l	--
Chlorid	41	37	mg/l	250
Eisen	<0,01	<0,01	mg/l	0,20
Fluorid	0,5	<0,2	mg/l	1,5
Kalium	13	4,5	mg/l	--
Magnesium	46	32	mg/l	--
Mangan	<0,01	<0,01	mg/l	0,05
Natrium	19	11	mg/l	200
Nitrat	2	10	mg/l	50
Sulfat	61	31	mg/l	250
Sauerstoff	7,7	11,5	mg/l	--
Leitfähigkeit bei 25°	865	580	µS/cm	2790
pH - Wert	7,47	7,85		6,5 - 9,5
Gesamthärte	22,5	14,8	°dH	

Härtebereich gem. § 9 des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes: hart

Probenahme am 02.03.2021, Prüfbericht vom 23.03.2021

*regional
persönlich
nah*



Stadtwerke Zirndorf GmbH

Schützenstraße 12
90513 Zirndorf

Tel.: 0911 60806-333

Fax: 0911 60806-9333

info@stadtwerke-zirndorf.de

www.stadtwerke-zirndorf.de

ENTSTÖRUNGSDIENST
24 Stunden erreichbar

Telefon
0911 609041

Strom • Gas • Wasser • Fernwärme